

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Сушиновский детский сад»

ул. Школьная, д. 11, с.Сушиновка,
Уярский район, Красноярский край, 663934

Тел (39146) 3-51-84,

E-mail: Sushinovka.deti@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ
«Сушиновский детский сад»

 Ж.А.Герман

Приказ № О-2 от «10» января 2017г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

**поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг
в сфере образования**

2017г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

поэтапного повышения уровня доступности объекта и представляемых на нем услуг в сфере образования для всех категорий инвалидов

1. Пояснительная записка

МБДОУ "Сушиновский детский сад" Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Школьная, д.11. Год основания учебного заведения - 1973.

Учреждение является государственной бюджетной дошкольной образовательной организацией, находящейся в ведении муниципального образования Уярский район, и осуществляющей реализацию образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Образовательная организация действует на основании: Устава

Образовательная организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, другими законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования России.

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности образовательной организации соответствует требованиям, предусмотренным нормативно - правовыми документами и лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Образовательная организация является юридическим лицом на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (серия 24 № 002084058) от 15.11.2001 года.

Лицензия, государственная аккредитация

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана МБДОУ "Сушиновский детский сад" от 07 марта 2012 г регистрационный номер 6727-л, срок действия: бессрочно.

Условия доступности услуг

Территория, прилегающая к зданию детского сада доступна условно для категорий инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках. Вход на территорию не оборудован фиксаторами на калитке. Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию. Ширина пути не соответствует нормам (1,8м). Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей.

Вход в здание доступен условно для категорий инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках. Отсутствие пандуса делает вход в здания для инвалидов колясочников недоступным. На лестнице нет разделительного поручня. Нет контрастной окраски первой и последней ступеней. Железные двери не соответствуют ширине (0,9м) отсутствуют фиксаторы в положении открыто/закрыто, пороги более 0,025м. Нет защитной противоударной полосы.

Доступны условно пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Лестница не соответствует ширине марша, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, нет бортиков на боковых краях. Отсутствует пандус. На дверях отсутствуют фиксаторы в положении открыто/закрыто, пороги высотой более 0,025м, нижняя часть двери не имеет защитной противоударной полосы.

Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые секции для занятий, музыкальный зал находятся в условной доступности для категорий инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках. Пороги во всех дверных проемах более 0,025м., что препятствует свободному передвижению инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушением зрения на всех зонах отсутствует тактильная информация, тактильные направляющие и предупреждающие полосы, направляющие поручни.

Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках. Нет специально оборудованных туалетных комнат. Туалеты не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопка вызова, отсутствует аварийное освещение. Имеются пороги при входе в туалетные комнаты, отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, нет пространства рядом с унитазом для размещения кресла-коляски, отсутствуют поручни и опоры, отсутствуют крючки для одежды, костылей. Отсутствует кабина личной гигиены женщин.

Система информации и связи доступна условно для инвалидов с нарушением зрения, нарушением слуха и передвигающихся на креслах-колясках. Недостаточное количество визуальных средств, неправильное их расположение, отсутствует электронное табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема для лиц с нарушением зрения, отсутствует система голосового оповещения (радиорубка), отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях, отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком.

Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно:

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здания необходимо оборудовать нормативным пандусом. Выделить в групповых секциях, в музыкальном зале специальные места. Доступ в помещения здания детского сада по техническим причинам ограничен.

Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка разделительного поручня на наружной лестнице, нормативных поручней на лестницах в здании.

Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветов и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублирования основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо установить специальное оборудование с возможностью усиления звука. Оборудовать помещение светодиодными табло для дублирования голосовой информации. Оснастить объект визуальными указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией.

Для всех категорий инвалидов Провести ремонтные работы и обустройство всех функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями.